



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E21-2018
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Contratación del mantenimiento preventivo/correctivo a plantas generadoras de energía y a torres de telecomunicaciones, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.

En Ciudad Obregón, Sonora siendo las 12:00 horas, del 22 de Mayo de 2018, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral III. B) 2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. Francisco Javier Islas López, servidor público designado por la convocante Instituto Tecnológico de Sonora, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Usuaria Rene Navarro Camacho y Orlando Leyva Mata, dependientes del Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos; quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	PLANEACIÓN Y ESTRUCTURAS GUDI, S.A. DE C.V.	11	1

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés en participar y de estar presente en el mismo.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR PLANEACIÓN Y ESTRUCTURAS GUDI, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 1
	PARTIDA 01	Modelo y número de serie del motor de las plantas
RESPUESTA: En el Anexo 1, pagina 50 de la convocatoria a la licitación se especifica la MARCA y el MODELO de cada una de las plantas generadoras de energía.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 2
	PARTIDA 01	¿Que modelos de filtros se ocuparan?
RESPUESTA: En las bases técnicas se especifica la MARCA y el MODELO de cada una de las plantas generadoras de energía.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 3
	PARTIDA 01	Ultimo mantenimiento que se les dio a las plantas
RESPUESTA: El último mantenimiento que se realizó fue en Junio de 2017.		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E21-2018
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Contratación del mantenimiento preventivo/correctivo a plantas generadoras de energía y a torres de telecomunicaciones, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	PARTIDA 01	¿Su equipo presenta actualmente alguna falla?
RESPUESTA: Los equipos no presentan falla alguna.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 5
	PARTIDA 01	¿En qué horarios se recomienda realizar los trabajos?
RESPUESTA: En el punto 14 de las bases técnicas se especifica "14.- Derivado a que la relación de plantas eléctricas diesel actualmente se encuentran en operación, la fecha y hora de realización de estas actividades de mantenimiento serán definidas en mutuo acuerdo entre la parte convocante y el licitante adjudicado, agendando dichas actividades con al menos una semana de anticipación"		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 6
	PARTIDA 01	Los días para efectuar dichos mantenimientos serán de Lunes a Viernes
RESPUESTA: En el punto 14 de las bases técnicas se especifica "14.- Derivado a que la relación de plantas eléctricas diesel actualmente se encuentran en operación, la fecha y hora de realización de estas actividades de mantenimiento serán definidas en mutuo acuerdo entre la parte convocante y el licitante adjudicado, agendando dichas actividades con al menos una semana de anticipación"		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 7
	PARTIDA 01	¿Se pueden realizar pruebas con carga sin problema o se requiere previa autorización?
RESPUESTA: La respuesta es SI, se debe de hacer la prueba con carga antes y después de terminar el mantenimiento.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 8
	PARTIDA 01	¿Solicitaran información o documentación del personal técnico?
RESPUESTA: En el punto 14 de las bases técnicas se especifica "14.- Derivado a que la relación de plantas eléctricas diesel actualmente se encuentran en operación, la fecha y hora de realización de estas actividades de mantenimiento serán definidas en mutuo acuerdo entre la parte convocante y el licitante adjudicado, agendando dichas actividades con al menos una semana de anticipación" Por lo que al definir fecha y hora entre la parte convocante y la parte licitante la parte convocante solicitará los nombres del personal encargado de llevar a cabo dichos mantenimientos para generar los MEMOS de accesos pertinentes para que personal de Vigilancia ITSON les permita el acceso al personal en fecha y hora.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 9
	PARTIDA 01	¿Para realizar el servicio y entrar a sitio, se deberá tomar algún curso de seguridad antes de realizar el servicio?
RESPUESTA: No es necesario.		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E21-2018
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Contratación del mantenimiento preventivo/correctivo a plantas generadoras de energía y a torres de telecomunicaciones, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 10
	PARTIDA 01	Aparte del equipo de seguridad estándar el cual se contempla, se deberá llevar algún tipo de equipo extra
RESPUESTA: No es necesario.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 11
	PARTIDA 01	Si en algún servicio se llegara a ocupar algún refaccionamiento adicional a lo establecido en las bases, como se coordinara la compra y autorización de los mismos.
RESPUESTA: En el punto 12 de las bases técnicas se especifica "12.- Al finalizar los trabajos y en un periodo no mayor a 5 días "el licitante" entregará reporte de actividades efectuadas por escrito de cada uno de los 11 puntos preventivos y correctivos que cubre este mantenimiento, incluyendo lecturas efectuadas, recomendaciones y acciones correctivas para cada una de las 4 plantas eléctricas." Por lo que durante el servicio si se llegara a ocupar alguna refacción adicional a lo establecido el licitante lo dejará por escrito en dicho reporte que deberá de ser entregado a la convocante.		

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta Acta. En la vitrina de publicaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, sita en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en CompraNET.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 29 de mayo de 2018, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad, a las 12:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, de conformidad con el artículo 47 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 12:08 horas, del día 22 del mes de mayo del año 2018.

Esta Acta consta de 3 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Orlando Leyva Mata	Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	
Marisol Leyva Villalobos.	Órgano Interno de Control.	
Marco René Ronquillo Robles	Coordinación de Normatividad.	
Karla Ingrith Leyva Garcia	Departamento de Adquisiciones.	
Francisco Javier Islas López	Departamento de Adquisiciones.	

----- FIN DEL ACTA -----